ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **Здание муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая центральная библиотека"**

Тип объекта **Библиотеки**

Место нахождения (адрес) **Каневской р-н ст-ца. Каневская ул. Горького 52**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека"**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **11.2017**

Фактическая дата обследования: **09.11.2017**

Организация: **МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека"**

Должность лица: **Директор**

ФИО: Пархоменко Светлана

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Участки и территории					

---

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	О, С, К	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Не требуется	территория не огорожена
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Не требуется	
Лестница на входе на территорию					функциональный элемент отсутствует
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Не требуется	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Не требуется	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию					функциональный элемент отсутствует
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	Не требуется	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Автостоянка					функциональный элемент отсутствует
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Не требуется	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Не требуется	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Не требуется	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	О, К, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Не требуется	

2

Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Открытая лестница					функциональный элемент отсутствует
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Не требуется	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Не требуется	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Пандус, дублирующий открытую лестницу					функциональный элемент отсутствует
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Вход					

3

Лестница на входе наружная					функциональный элемент отсутствует
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Не требуется	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Не требуется	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	двери не прозрачные
Тамбур (глубина х ширина)					функциональный элемент отсутствует
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Не требуется	
Дверь входная внутренняя					функциональный элемент отсутствует
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не требуется	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	

5

Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Соответствует	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)					функциональный элемент отсутствует
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Не требуется	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Не требуется	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	двери не прозрачные
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					функциональный элемент отсутствует
Габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,7 м.	п. 5.2.18	Не требуется	
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	п. 5.2.18	Не требуется	
Тактильные средства информации на кнопках	С	наличие	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2	Не требуется	

управления лифта			ГОСТ Р 51631-2008		
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	п. 5.2.20	Не требуется	
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	п. 5.2.20	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Не требуется	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Не требуется	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Не требуется	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Предприятия торговли					функциональная зона отсутствует
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.4.1	Не требуется	
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	п. 7.4.1	Не требуется	
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	п. 7.4.2	Не требуется	
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	п. 7.4.2	Не требуется	
Предприятия питания					функциональная зона отсутствует
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Не требуется	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Не требуется	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется	
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.					функциональная зона отсутствует
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	п. 7.1.9	Не требуется	
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	п. 6.3.1	Не требуется	

Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не требуется	
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не требуется	
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 6.3.1	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже)(ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					функциональная зона отсутствует
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не требуется	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	

Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто-роны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Соответствует	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «Х»)

	Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х	Х	Х	Х	Х
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«09» ноября 2017 г.

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Каневском районе С.А. Целуйко